

**DANCERT****TEKNOLOGISK INSTITUT**

Dancert A/S
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Tlf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk
CVR nr. DK-29512094

EU-notificeret organ nr. 1073

EU Enhedsverifikationsattest

Nr. DAN-24-PED-2005

Dancert attesterer herved at

WFI Storage Tank 3, serie nr. 3168-3-1

Leveret af:

J.H. Stålintustri A/S

Industrivej 39
8981 Spentrup

Med følgende enhedsnummer

3168-3-1

er i overensstemmelse med kravene i

DS/EN 13445:2021 Ufyrede trykbeholdere PED (2014/68/eu) Trykudstyrsdirektivet

Overensstemmelsen er vurderet ved de bedømmelsesaktiviteter, der er beskrevet i Dancerts supplerende bestemmelser for produktcertificering for det aktuelle produktområde.

Certifikatet er gyldigt fra 14-10-2024 og vil forblive gyldigt, så længe produktet eller produktbetingelser ikke ændres signifikant.

Certifikatets gyldighed kan verificeres på www.dancert.dk

Certifikatet blev udstedt første gang 14-06-2024

For Dancert, Lars Bennedsen, Administrerende Direktør

**DANCERT****DANISH TECHNOLOGICAL
INSTITUTE**

Dancert A/S
 Gregersensvej 1
 DK-2630 Taastrup
 Phone +45 72202160
 info@dancert.dk
 www.dancert.dk
 CVR no. DK-29512094

EU Enhedsverifikationsattest

DAN-24-PED-2005 rev.00

EU-notified body No. 1073

Bilag til Enhedsverifikationsattest certifikat DAN-24-PED-2005 rev.00**Beskrivelse af udstyr / Equipment information:**

Beskrivelse <i>Description</i>	WFI Storage Tank 3, 15.000L
Serie nr. <i>Serial no.</i>	3168-3-1
Tegningsnr. / rev. <i>Drawing no. / rev.</i>	3168-3-1-202542 rev. F
Konstruktionsnorm <i>Design code</i>	EN 13445
Fremstillingsår <i>Year of manufacture</i>	2024
PED Kategori <i>PED Category</i>	IV
Materialer <i>Materials</i>	EN 1.4404

Design information	Rum 1 (tank)	Rum 2 (kappe)	Rum 3	[unit]
Min./Max. tryk (PS) <i>Min./Max. pressure (PS)</i>	-1/4	-	-	Bar
Min./Max. temperatur (TS) <i>Min./Max. temperature (TS)</i>	0/150	-	-	°C
Volumen (V) <i>Volume (V)</i>	19.200	-	-	L (liter)
Fluida gruppe <i>Fluid Group</i>	II	-	-	I / II
Prøvningstryk (PT) <i>Test pressure (PT)</i>	7	-	-	Bar

Design / Review	Vurdering / Evaluation
Konstruktion, Materialer, designdata	I overensstemmelse
Beregninger og styrkemæssige vurderinger	I overensstemmelse
Endelige sammenføjninger (WPS/WPQR)	I overensstemmelse

**DANCERT****DANISH TECHNOLOGICAL
INSTITUTE**

Dancert A/S
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup
Phone +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk
CVR no. DK-29512094

Revisioner af EU Enhedsverifikationsattest

Project No.	Beskrivelse / Description	Revision No.	INT.	Date
253718	Første godkendelse	00	ATFY	14-10-2024

The appendix is not publicly available on www.dancert.com