



EU Enhedsverifikationsattest

Nr. DAN-24-PED-2021

Dancert attesterer herved at

Clarification receiving tank, 61.000 L, serie nr. 3190-1-2

Leveret af:

J.H. Stålintustri A/S

Industrivej 39
8981 Spentrup

Med følgende enhedsnummer

3190-1-2

er i overensstemmelse med kravene i

**DS/EN 13445:2021 Ufyrede trykbeholdere
PED (2014/68/eu) Trykudstyrsdirektivet**

Overensstemmelsen er vurderet ved de bedømmelsesaktiviteter, der er beskrevet i Dancerts supplerende bestemmelser for produktcertificering for det aktuelle produktområde.

Certifikatet er gyldigt fra 12-11-2024 og vil forblive gyldigt, så længe produktet eller produktbetingelser ikke ændres signifikant.

Certifikatets gyldighed kan verificeres på www.dancert.dk

Certifikatet blev udstedt første gang 12-11-2024

For Dancert, Lars Bennedsen, Administrerende Direktør

**DANCERT****DANISH TECHNOLOGICAL
INSTITUTE**

Dancert A/S
 Gregersensvej 1
 DK-2630 Taastrup
 Phone +45 72202160
 info@dancert.dk
 www.dancert.dk
 CVR no. DK-29512094

EU Enhedsverifikationsattest DAN-24-PED-2021 rev.00

EU-notified body No. 1073

Bilag til Enhedsverifikationsattest certifikat DAN-24-PED-2021 rev.00

Beskrivelse af udstyr / Equipment information:

Beskrivelse <i>Description</i>	Clarification receiving tank, 61.000 L
Serie nr. <i>Serial no.</i>	3190-1-2
Tegningsnr. / rev. <i>Drawing no. / rev.</i>	3190-01-2-202565 rev. E
Konstruktionsnorm <i>Design code</i>	EN 13445
Fremstillingsår <i>Year of manufacture</i>	2024
PED Kategori <i>PED Category</i>	IV
Materialer <i>Materials</i>	Tank: EN 1.4404 (Kappe: EN 1.4307)

Design information	Rum 1 (tank)	Rum 2 (kappe)	Rum 3	[unit]
Min./Max. tryk (PS) <i>Min./Max. pressure (PS)</i>	-1 / 3,45	-1 / 10	-	Bar
Min./Max. temperatur (TS) <i>Min./Max. temperature (TS)</i>	-20 / 150	-20 / 150	-	°C
Volumen (V) <i>Volume (V)</i>	61.000	100	-	L (liter)
Fluida gruppe <i>Fluid Group</i>	I	-	-	I / II
Prøvningstryk (PT) <i>Test pressure (PT)</i>	5,5	16	-	Bar

Design / Review	Vurdering / Evaluation
Konstruktion, Materialer, designdata	I overensstemmelse
Beregninger og styrkemæssige vurderinger	I overensstemmelse
Endelige sammenføjninger (WPS/WPQR)	I overensstemmelse

**DANCERT****DANISH TECHNOLOGICAL
INSTITUTE**

Dancert A/S
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup
Phone +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk
CVR no. DK-29512094

EU Enhedsverifikationsattest

DAN-24-PED-2021 rev.00

Revisioner af EU Enhedsverifikationsattest

Project No.	Beskrivelse / Description	Revision No.	INT.	Date
275916	Første godkendelse	00	ATFY	10-11-2024

The appendix is not publicly available on www.dancert.com