

**DANCERT****TEKNOLOGISK INSTITUT**

Dancert A/S
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Tlf. +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk
CVR nr. DK-29512094

EU-notificeret organ nr. 1073

EU Enhedsverifikationsattest

Nr. DAN-24-PED-2042

Dancert attesterer herved at

Clarification Alkaline treatment tank, 13 m³, serie nr. 3190-2-1

Leveret af:

J.H. Stålintustri A/S

Industrivej 39
8981 Spentrup

Med følgende enhedsnummer

231AT001

er i overensstemmelse med kravene i

DS/EN 13445:2021 Ufyrede trykbeholdere PED (2014/68/eu) Trykudstyrsdirektivet

Overensstemmelsen er vurderet ved de bedømmelsesaktiviteter, der er beskrevet i Dancerts supplerende bestemmelser for produktcertificering for det aktuelle produktområde.

Certifikatet er gyldigt fra 21-02-2025 og vil forblive gyldigt, så længe produktet eller produktbetingelser ikke ændres signifikant.

Certifikatets gyldighed kan verificeres ved henvendelse til Dancert A/S

Certifikatet blev udstedt første gang 21-02-2025

For Dancert, Lars Bennedsen, Administrerende Direktør



EU Enhedsverifikationsattest

DAN-24-PED-2042

Bilag til Enhedsverifikationsattest certifikat DAN-24-PED-2042

Beskrivelse af udstyr / Equipment information	
Beskrivelse <i>Description</i>	Clarification Alkaline treatment tank, 13 m ³
Serie nr. <i>Serial no.</i>	3190-2-1
Komponentnr. <i>Tag no.</i>	231AT001
Tegningsnr. / rev. <i>Drawing no. / rev.</i>	3190-2-202576 rev. E
Konstruktionsnorm <i>Design code</i>	EN 13445
Fremstillingsår <i>Year of manufacture</i>	2024
PED Kategori <i>PED Category</i>	IV
Overensstemmelsesprocedure <i>Conformity Assessment Procedure</i>	Modul G

Designinformation	Rum 1 (tank)	Rum 2	Rum 3	[unit]
Min./Max. tryk (PS) <i>Min./Max. pressure (PS)</i>	-1/3,45	-	-	Bar g
Min./Max. temperatur (TS) <i>Min./Max. temperature (TS)</i>	-20/150	-	-	°C
Prøvningstryk (PT) <i>Test pressure (PT)</i>	5,5	-	-	Bar g
Volumen (V) <i>Volume (V)</i>	12.200	-	-	L (liter)
Fluida gruppe <i>Fluid Group</i>	I	-	-	-
Materialer <i>Materials</i>	EN 1.4404	-	-	-

Design / Review	Vurdering / Evaluation
Konstruktion, Materialer, designdata	I overensstemmelse
Beregninger og styrkemæssige vurderinger	I overensstemmelse
Endelige sammenføringer (WPS/WPQR)	I overensstemmelse



EU Enhedsverifikationsattest

DAN-24-PED-2042

Revisioner af EU Enhedsverifikationsattest

Project No.	Beskrivelse / Description	Revision No.	INT.	Date
293480	Første godkendelse	00	ATFY	20.02.2025

The appendix is not publicly available on www.dancert.com