TILSLAG – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver:	Sårup Grusværk ApS Sårupvej 10 7730 Hanstholm
Produktionssted:	Sårupvej 10 7730 Hanstholm
Certifikat nummer:	G035-01
Certifikat udstedt	10-02-2017
Gyldighedsområde opdateret:	23-08-2019

Omfattende produkterne:

Ral 8-16 mm kl. M Bunke II

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til DS 2426:2011 inden for nedenstående rammer:

Egenskab	Punkt	Prøvningsmetode	Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for groft tilslag	5.2.3 tabel 2426-4	TI-B 75 Kritisk absorption	Maks. 2,5 %
Indholdet af lette korn skal dokumenteres for groft tilslag med mikroporøs flint	5.2.3 tabel 2426-4.	DS 405.4 Lette korn under 2400 kg/m^3	Maks. 5,0 %
Vandopløselige alkalier	5.2.3 tabel 2426-3	Indholdet beregnes ud fra det målte indhold af klorid multipliceret med en faktor på 0,87	8-16 mm < 0,004

Dato: 23-08-2019 Signatur: Iver Juel

Iver Juel, Auditleder