



## Certifikat 6622

### Bilag 1 - 07-01-2022

**Produktion af indbrudshæmmende produkter iht. EN 1627:2021 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation.**

*Production of Burglar resistance products EN 1627:2021 Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification.*

**Omfatter produkterne:**

*Includes the products:*

**Safe 3000 Type 100**, Ø 10 mm grille in metal – tested size: 1400 x 3000 mm (H x W)

Classifikationsrapport - *Classification report*: Teknologisk Institut 0303/669280-B – RC3 – Group 4.

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	3000 mm	3000 mm	RC3 - Group 4
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	1400 mm	1400 mm	

**Safe 3000 rullegritter**, perforeret screen og massiv jalousi – *perforated screen and massive jalousie* – tested size: 2400 x 3000 mm (H x W)

Classifikationsrapport - *Classification report*: Teknologisk Institut 0303/669280-r2 – RC3 – Group 3.

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	4000 mm	4000 mm	RC3 - Group 3
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	2000 mm	+50%: 3000 mm	

**Safe 4000 rullejalousi**, massiv jalousi - *massive jalousie* – tested size: 2500 x 6000 mm (H x W)

Classifikationsrapport - *Classification report*: Teknologisk Institut 902584-C – RC4 – Group 3.

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	6000 mm	6000 mm	RC4 - Group 3
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	2090 mm	+50%: 3135 mm	

leveret af  
*delivered by*

**Alux A/S**  
Holmbladsvej 4  
DK-8600 Silkeborg



## Certifikat 6622

### Bilag 2 - 07-01-2022

**Produktion af indbrudshæmmende produkter iht. EN 1627:2021 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder - Indbrudssikring - Krav og klassifikation.**

*Production of Burglar resistance products EN 1627:2021 Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification.*

**Omfatter produkterne:**

*Includes the products:*

**Safe 4000 Type 100-50**, Fixed steel grille (two vertical offset jointed grilles, c-c 100 x 100 mm grid with 10 mm bars with lock boxes in both sides. 3000 x 1350 mm (w x h)

Classifikationsrapport - *Classification report*: Teknologisk Institut 952125-r1 - RC4 – Group 4 product

Dimensioner Dimensions	Minimum	Testet	Maximum	Klassifikation Classification
Bredde/ Width	Ingen begrænsning No limit	3000 mm	*	<b>RC4 - Group 4</b>
Fri åbningshøjde Clear opening height	Ingen begrænsning No limit	1350 mm	*	

\* Expert statement required if need for larger than tested.

leveret af  
*delivered by*

**Alux A/S**

Holmbladsvej 4  
DK-8600 Silkeborg